

Warszawa, 17 maja 2018 r.

2018 / 05 / AW / CZ2 / 22

Gmina Tarłów

ul. Rynek 2
25-515 Tarłów

Dot.: „Most dla pieszych w Czekarzewicach II”. Umowa nr 21/CRU/16 z dnia 16.08.2016r.

Temat: Odpowiedź na pytania od Oferenta.

W nawiązaniu do przekazanych w dniu 16.05.br. pytań Oferenta (pismo nr PPU/605/2018 z dnia 15.05.2018 r.) informuję jak niżej:

1. ad 1) Projektant wyraża zgodę na zmianę systemu zabezpieczenia antykorozyjnego pod warunkiem zastosowania powłok gwarantujących trwałość co najmniej 25 lat. System taki może obejmować:
 - a. przygotowanie powierzchni poprzez oczyszczenie do stopnia Sa ½ wg PN-EN ISO 8501-1,
 - b. gruntowanie – nakładanie powłoki etylokrzemianowej wysokocynkowej o grubości 60-70 µm,
 - c. doszczelnienie o grubości 20-60 µm,
 - d. nałożenie powłoki międzywarstwowej epoksydowej o grubości 100-200 µm,
 - e. Nałożenie warstwy nawierzchniowej na całej konstrukcji o grubości 50-80 µm.

Całkowita grubość wszystkich powłok w tym systemie powinna wynosić 240-320 µm.

2. ad 2) Projektant wyraża zgodę na zmianę rodzaju dylatacji pod warunkiem zachowania jej szczelności i trwałości na okres 20 lat. Dylatacja powinna przenosić przemieszczenia rzędu ± 12 mm. Każde zaproponowane rozwiązanie będzie musiało być wyposażone w blachę maskującą ze stali nierdzewnej.

Wszystkie rozwiązania zamienne będą wymagały zatwierdzenia Projektanta.

Z poważaniem



Anna Wasielewska